



— projektowana instalacja oświetlenia YAKXS 4x25 mm²dl. 739m

🔦 lampy oświetlenia stylizowanego (parkowe) pojedyncze

moc zainstalowana 70W x 25 = 1750W = 1,75 kW
 typ źródła światła - metalohalogen E-27
 oprawa - klasa izolacji II

<p>INSTALACJE ELEKTRYCZNE inż. Ryszard Stanuch ul. Baworowo 95A 59-820 Leśna</p>	Obiekt: Oświetlenie Parku w Ruszowie	
	Tytuł rys. Schemat jednokreskowy	
PROJEKTANT: Inż. Ryszard Stanuch	Nr. upr. 305/Doś/07	INWESTOR: GMINA WĘGLINIEC ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec
SPRAWDZAJĄCY: inż. Bogdan Cybertowicz	Nr. upr. 166/Doś/04	Data: 08.2009
		Stadium: el. Nr rys. 2